

**INFORME DE ANALISIS**

Página N°: 1

NUMERO DE ANALISIS: 155243  
 NOMBRE DEL CLIENTE: AJUNTAMENT DE SANTA EUGENIA  
 CENTRO DE RECOGIDA:  
 DOMICILIO: PLAÇA BERNAT DE SANTA EUGENIA,  
 LOCALIDAD: SANTA EUGENIA  
 TELEFONO:

LUGAR DE TOMA DE MUESTRA: EN STA. EUGENIA  
 MUESTRA: C/ JOSEP BALAGUER, 18, CL2L: 1.14 PPM  
 CONDICIONES MUESTRA: EN BOTE ESTERIL  
 FECHA DE RECOGIDA: 22/03/2017      FECHA DE RECEPCION: 22/03/2017  
 FECHA INICIAL DE ANALISIS: 22/03/2017      FECHA FINAL DE ANALISIS: 07/04/2017

**RESULTADO DEL ANALISIS**

PARAMETROS ANALIZADOS	VALOR ANALISIS		VALOR PARAMETRICO	
OLOR	1	INDICE(*)	IND.3 25°C	INDICE(*)
COLOR	<5	mg PT-CO/L	15	mg PT-CO/L
SABOR	1	INDICE (*)	IND 3 25°C	INDICE (*)
TURBIDEZ	<1	UNF (*)	1 / 5 RED	UNF (*)
PH	7.75	(*)	6.5-9.5	(*)
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA	837	µS/cm (*)	2500	µS/cm (*)
AMONIO	<0.05	mg/l (*)	0.5	mg/l (*)
COLORO LIBRE RESIDUAL	1.14	mg/l (*)	1	mg/l (*)
COBRE	<0.04	mg/l	2.0	mg/l
CROMO	<10	ug/l	50	ug/l
NIQUEL	<10	ug/l	20	ug/l
HIERRO	<60	ug/l (*)	200	ug/l (*)
PLOMO	<10	ug/l	<10	ug/l
BACTERIAS COLIFORMES	AUSENCIA	UFC/100 ml	AUSENCIA	UFC/100 ml
ESCHERICHIA COLI	AUSENCIA	UFC/100ml	AUSENCIA	UFC/100ml
(*) PARAMETROS INDICADORES	-	-	--	-

**INFORME DE ANALISIS**

Página N°: 2

NUMERO DE ANALISIS: 155243

NOMBRE DEL CLIENTE: AJUNTAMENT DE SANTA EUGENIA

CENTRO DE RECOGIDA:

DOMICILIO: PLAÇA BERNAT DE SANTA EUGENIA,

LOCALIDAD: SANTA EUGENIA

TELEFONO:

LUGAR DE TOMA DE MUESTRA: EN STA. EUGENIA

MUESTRA: C/ JOSEP BALAGUER, 18, CL2L: 1.14 PPM

CONDICIONES MUESTRA: EN BOTE ESTERIL

FECHA DE RECOGIDA: 22/03/2017

FECHA DE RECEPCION: 22/03/2017

FECHA INICIAL DE ANALISIS: 22/03/2017

FECHA FINAL DE ANALISIS: 07/04/2017

**BASE DE LA CATALOGACION:**

RD 140/2003. DECRETO N° 53/2012

**NOTA:**



**FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO**



**FIRMA DEL TECNICO DE LABORATORIO**

Palma a 10/04/2017

NOTA: El anterior dictamen solo da fé de la muestra recogida y analizada.

Prohibida la reproducción parcial de este informe sin el consentimiento por escrito del laboratorio